

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**услуг и работ по управлению, содержанию, эксплуатации, текущему ремонту**  
**многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, Красногорский**  
**район, дер. Путилково, д. 20 в 2012 году**

**I. УСЛУГИ И РАБОТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОБЩИМ ИМУЩЕСТВОМ**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование услуг и работ по содержанию общего имущества Многоквартирного дома</b>	<b>Периодичность выполнения</b>
<b>1.1</b>	<b>Проведение технических осмотров</b>	
1.1.1	Проведение полных технических осмотров с отражением в журнале осмотров и составлением ведомостей дефектов по каждой составляющей комплекса жилого дома	2 раза в год (весенний до 20 апреля, осенний до 20 октября)
1.1.2	Обследование кровли	Не реже 2 раз в год и после обильных снегопадов и ливневых дождей
1.1.3	Обследование фановых трубопроводов	Не реже 2 раз в год и по заявкам собственников
1.1.4	Обследование вентиляционных каналов	Не реже 2 раз в год и по заявкам собственников
1.1.5	Обследование вентиляционных установок и воздухопроводов систем дымоудаления	Не реже 1 раза в месяц и при срабатывании АСПДЗ
1.1.6	Обследование вентиляционных установок и воздухопроводов систем подпора воздуха	Не реже 1 раза в месяц и при срабатывании АСПДЗ
1.1.7	Обследование систем автоматического сплинкерного пожаротушения	Не реже 1 раза в месяц и при срабатывании АСПТ
1.1.8	Обследование систем пожаротушения	Не реже 2 раз в год
1.1.9	Проверка наличия и пригодности индивидуальных средств пожаротушения	Не реже 1 раза в 3 месяца
1.1.10	Обследование систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре	Не реже 1 раза в месяц и при срабатывании АСПТ и АСПДЗ
1.1.11	Обследование систем ливнестока	Не реже 2 раз в год и после обильных снегопадов и ливневых дождей
1.1.12	Обследование металлических козырьков и парапетов	Не реже 2 раз в год и после штормовых ветров
1.1.13	Обследование канализационных лежаков	Не реже 1 раза в месяц и при обращении собственников
1.1.14	Обследование канализационных выпусков, смотровых колодцев дворовой канализации	Не реже 2 раз в год
1.1.15	Обследование насосной станции 3 подъема	Не реже 1 раза в месяц и при остановке водоснабжения
1.1.16	Обследование индивидуального теплового пункта	Не реже 1 раза в месяц и при остановке теплоснабжения
1.1.17	Обследование электрических щитовых и кабельных линий электроснабжения	Не реже 1 раза в 3 месяца и при переключениях в системе

		электроснабжения
1.1.18	Обследование внутридомового магистрального теплопровода	Не реже 1 раза в месяц в отопительный период
1.1.19	Обследование трубопроводов, арматуры и аппаратов холодного водоснабжения	Не реже 1 раза в месяц, при остановках и при обращении граждан
1.1.20	Обследование трубопроводов, арматуры и аппаратов горячего водоснабжения	Не реже 1 раза в месяц, при остановках и при обращении граждан
1.1.21	Обследование стояков тепло водоснабжения и отвода сточных вод	Не реже 1 раза в месяц, при остановках и при обращении граждан
1.1.22	Обследование стояков электроснабжения, сигнализации и связи	Не реже 1 раза в месяц, при остановках и при обращении граждан
1.1.23	Обследование дренажной системы цокольного этажа	Не реже 1 раза в 3 месяца
1.1.24	Выборочное обследование помещений собственников	При обращении граждан
<b>1.2</b>	<b>Ведение счета ТСЖ и осуществление функций от имени ТСЖ</b>	
1.2.1	Получение выписок по расчетному счету	Не реже 2 раз в неделю
1.2.2	Ведение бухгалтерского и налогового учета	ежедневно
1.2.3	Составление, сдача и защита статистической и налоговой отчетности	ежемесячно
1.2.4	Фиксирование, анализ, составление отчетности, защита и сдача в ресурс снабжающих организациях	ежемесячно
1.2.5	Страхование опасных производственных объектов	1 раз в год
1.2.6	Составление планов подготовки дома к эксплуатации в осенне-зимнем и весенне-летнем периодах и их защита в органах местного самоуправления	2 раза в год
1.2.7	Выполнение функций лица ответственного за электрохозяйство и его заместителя	постоянно
1.2.8	Выполнение функций лица ответственного за промышленную безопасность на опасных производственных объектах	постоянно
1.2.9	Выполнение функций лица ответственного за работу теплоэнергетических установок и сетей	постоянно
<b>1.3</b>	<b>Ведение паспортного учета граждан по месту регистрации</b>	
1.3.1	Прием документов на регистрацию и снятие с регистрации граждан, проживающих в доме	Не реже 4 раз в месяц
1.3.2	Выдача документов о регистрации и снятия с регистрации граждан	2 раза в месяц
<b>1.4</b>	<b>Сбор сведений о расходе коммунальных ресурсов собственниками и подготовка платежных документов</b>	
1.4.1	Сбор и обработка сведений	1 раз в месяц
1.4.2	Изготовление и доставка платежных документов собственникам	1 раз в месяц
1.4.3	Контроль и анализ расхода ресурсов собственниками помещений	1 раз в месяц
1.4.5	Консультация собственников по вопросам состава и суммы платежей	ежедневно

## 2. УСЛУГИ И РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

<b>2.1</b>	<b>Подготовка многоквартирного дома к эксплуатации в весенне-летний период</b>	<b>1 раз в год</b>
2.1.1	Консервация системы центрального отопления	
2.1.2	Подготовка въездных и входных групп	
2.1.3	Укрепления флагодержателей, номерных знаков, указателей улиц	
2.1.4	Раскрытие продухов в цоколе и техническом этаже здания	
2.1.5	Очистка кровли от мусора	
2.1.6	Уборка мусора и обеспыливание поверхностей технического этажа и подвальных помещений	
2.1.7	Очистка газонов от мусора, подкормка зеленых насаждений	

2.1.8	Расконсервация системы полива зеленых насаждений	
2.1.9	Помывка окон на лестничных клетках	
2.1.10	Очистка фильтров грубой очистки систем ГВ и ХВС	
2.1.11	Промывка горизонтальных участков трубопроводов ГВ и ХВС	
2.1.12	Промывка теплообменников ГВС с полной разборкой	
2.1.13	Техническое обслуживание насосных агрегатов системы ГВ и ХВС	
2.1.14	Испытание системы ливнеотока	
2.1.15	Чистка лотков смотровых колодцев дворовой канализации и ливнеприемников	
2.1.16	Очистка тротуаров и дворовых дорог от песка и щебня	
2.1.17	Промывка тротуаров и дорог внутри двора	
<b>2.2</b>	<b>Подготовка многоквартирного дома к эксплуатации в осенне-зимний период</b>	<b>1 раз в год</b>
2.2.1.	Подготовка входных и въездных групп	
2.2.2.	Расконсервация системы отопления	
2.2.3.	Укрепления флагодержателей, номерных знаков, указателей улиц	
2.2.4.	Закрытие продухов в цоколе и техническом этаже здания	
2.2.5.	Очистка кровли от мусора	
2.2.6.	Уборка мусора и обеспыливание поверхностей технического этажа и подвальных помещений	
2.2.7.	Очистка газонов от мусора, подкормка зеленых насаждений	
2.2.8.	Консервация системы полива зеленых насаждений	
2.2.9.	Помывка окон на лестничных клетках	
2.2.10.	Очистка фильтров грубой очистки систем ГВ и ХВС	
2.2.11.	Промывка горизонтальных участков трубопроводов ГВ и ХВС	
2.2.12.	Промывка теплообменников ГВС и вертикальных трубопроводов систем ГВ и ХВС	
2.2.13.	Техническое обслуживание насосных агрегатов системы ГВ и ХВС	
2.2.14.	Испытание системы ливнеотока	
2.2.15.	Чистка лотков смотровых колодцев дворовой канализации и ливнеприемников	
2.2.16.	Очистка тротуаров и дворовых дорог от песка и щебня	
2.2.17.	Промывка тротуаров и дорог внутри двора	
2.2.18.	Промывка лестничных клеток	
2.2.19.	Прочистка дренажных отверстий переходных площадок лестничных клеток	
2.2.20.	Прочистка и промывка системы дренажа цокольного этажа	
<b>2.3</b>	<b>Уборка помещений общего имущества</b>	
2.3.1	Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей	Ежедневно
2.3.2	Влажное подметание лестничных площадок и маршей входных холлов подъездов	2 раза в неделю
2.3.3	Влажное подметание площадок перед загрузочными клапанами мусоропроводов	ежедневно
2.3.4	Влажное подметание коридоров	2 раза в неделю
2.3.5	Мытье лестничных площадок, маршей и коридоров	1 раз в месяц
2.3.6	Мытье пола кабины лифта	ежедневно
2.3.7	Мытье полов межквартирных холлов	3 раза в неделю
2.3.8	Обметание пыли с потолка	1 раз в год
2.3.9	Влажная протирка стен, дверей, платформ и потолков в кабинах лифтов	1 раз в неделю
2.3.10	Влажная протирка стен, дверей и платформ в помещениях общего пользования	2 раза в год
2.3.11	Влажная протирка подоконников, отопительных приборов, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков	2 раза в месяц
2.3.12	Мытье окон	2 раза в год
2.3.13	Мытье полов входных групп и лифтовых холлов	ежедневно
<b>2.4</b>	<b>Санитарное содержание придомовой территории</b>	
<b>2.4.1</b>	<b>ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА</b>	
2.4.1.1	Подметание свежеснеговывалившего снега толщиной до 2 см	1 раз в сутки в дни снегопада

2.4.1.2	Сдвигание свежеснегавывающего снега толщиной более 2 см	через 3 часа во время снегопада
2.4.1.3	Посыпка территории противогололедными материалами	1 раз в сутки во время гололеда
2.4.1.4	Очистка территории от наледи и льда	1 раз в 3 дня во время гололеда
2.4.1.5	Подметание территории в дни без снегопада	ежедневно
2.4.1.6	Уборка контейнерных площадок	1 раз в день
2.4.1.7	Сдвигание свежеснегавывающего снега в дни сильных снегопадов	3 раза в сутки
2.4.1.8	Очистка урн от мусора	1 раз в сутки
2.4.1.9	Помывка урн	1 раз в месяц
2.4.1.10	Протирка указателя номера дома	2 раза за период
2.4.1.11	Очистка входных пандусов от наледи и снега	3 раза в сутки
2.4.1.12	Очистка крылец от наледи и снега	3 раза в сутки
<b>2.4.2</b>	<b>ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА</b>	
2.4.2.1	Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см	1 раз в 2 дня
2.4.2.2	Уборка газонов	1 раз в 2 дня
2.4.2.3	Выкашивание газонов	5 раз за период
2.4.2.4	Поливка газонов, зеленых насаждений (в случае жаркой погоды без дождя более 7 дней)	1 раз в 2 дня
2.4.2.5	Уборка контейнерных площадок	1 раз в день
2.4.2.6	Подметание территории в дни с сильными осадками	1 раз в 2 суток
2.4.2.7	Очистка урн от мусора	1 раз в сутки
2.4.2.8	Промывка урн	2 раза в месяц
2.4.2.9	Протирка указателей улиц и номеров дома	5 раз за период
2.4.2.10	Поливка тротуаров и замощенной территории в жаркие дни без осадков	2 раза в день
<b>2.5</b>	<b>Обслуживание водопроводной станции 3-го подъема</b>	
2.5.1	Визуальная проверка работы насосной группы	3 раза в день
2.5.2	Подстройка параметров частотных регуляторов насосов	2 раза в день
2.5.3	Фиксирование показаний прибора учета расхода жидкости	1 раз в сутки
2.5.4	Контроль давления в системе ХВС дома	4 раза в сутки
2.5.5	Контроль давления воды перед насосами	4 раза в сутки
2.5.6	Контроль перепада давления на фильтре грубой очистки	2 раза в неделю
2.5.7	Переключение насосов	2 раза в месяц
2.5.8	Осмотр электрических силовых щитов и шкафов автоматики	1 раз в сутки
<b>2.5</b>	<b>Обслуживание индивидуального теплового пункта</b>	
<b>2.5.1</b>	<b>Блок отопления</b>	
2.5.1.1	Фиксирование параметров теплоснабжения в подающей сети	1 раз в сутки
2.5.1.2	Настройка параметров главного контроллера	При изменении температуры наружного воздуха на 5°C
2.5.1.3	Фиксирование параметров и принятие решений по подстройке системы	1 раз в сутки
2.5.1.4	Контроль перепада давления до и после фильтров и грязевиков в греющем и нагреваемом контурах	2 раза в сутки
2.5.1.5	Контроль давления и температуры до и после теплообменников	2 раза в сутки
2.5.1.6	Промывка теплообменников и трубопроводов ИТП системы отопления с применением химических реагентов	1 раз в год
2.5.1.7	Настройка параметров станции химической подготовки воды для подпитки внутреннего контура	2 раза в неделю
2.5.1.8	Проверка срабатывания системы подпитки	1 раз в сутки
2.5.1.9	Сброс воздуха из внутреннего контура	1 раз в сутки и при остановках в подаче теплоносителя
2.5.1.10	Контроль и настройка срабатывания клапанов подачи теплоносителя	1 раз в сутки
2.5.1.11	Проведение режимных дней и анализ их итогов	2 раза за отопительный сезон
2.5.1.12	Перевод системы теплоснабжения в летний (зимний) режим работы	1 раз в год
2.5.1.13	Контроль работы тепловычислителя и первичных приборов	1 раз в неделю

2.5.1.14	Осмотр электрических силовых щитов и шкафов автоматики	1 раз в сутки
2.5.1.15	Контроль и настройка перепада давления в подающем и обратном трубопроводах по секциям дома	При изменении температуры наружного воздуха на 5°C
2.5.1.16	Контроль работы манометров –«посадка на 0»	1 раз в сутки
2.5.1.17	Очистка от грязи и пыли показывающих приборов, смазка трущихся частей оборудования	2 раза в месяц
2.5.1.18	Контроль работы системы дренажа проливом	1 раз в неделю
2.5.1.19	Анализ расхода тепловой энергии и воды на подпитку системы отопления	1 раз в год
2.5.1.20	Проведение регенерации химических реагентов станции химической подготовки воды для подпитки внутреннего контура	1 раз в неделю
2.5.1.21	Переключение циркуляционных насосов	2 раза в месяц
<b>2.5.2</b>	<b>Блок подготовки горячей воды</b>	
2.5.2.1	Настройка параметров главного контроллера	При изменении температуры холодной воды на 5°C
2.5.2.2	Фиксирование параметров и принятие решений по подстройке системы	1 раз в сутки
2.5.2.3	Контроль перепада давления до и после фильтров в нагреваемом контурах	2 раза в сутки
2.5.2.4	Контроль давления и температуры до и после теплообменников	2 раза в сутки
2.5.2.5	Промывка теплообменников и трубопроводов ИТП системы подготовки горячей воды с применением химических реагентов	1 раз в год
2.5.2.6	Проверка срабатывания системы подпитки	1 раз в сутки
2.5.2.7	Сброс воздуха из внутреннего контура	1 раз в сутки и при остановках в подаче ГВ и ХВ
2.5.2.8	Контроль и настройка срабатывания клапанов подачи теплоносителя	1 раз в сутки
2.5.2.9	Проведение режимных дней и анализ их итогов	2 раза за отопительный сезон
2.5.2.10	Перевод системы горячего водоснабжения в летний (зимний) режим работы	1 раз в год
2.5.2.11	Контроль работы первичных приборов	1 раз в неделю
2.5.2.12	Осмотр электрических силовых щитов и шкафов автоматики	1 раз в сутки
2.5.2.13	Контроль работы манометров –«посадка на 0»	
2.5.2.14	Очистка от грязи и пыли показывающих приборов, смазка трущихся частей оборудования	1 раз в сутки
2.5.2.15	Анализ расхода тепловой энергии на приготовление горячей воды	1 раз в неделю
2.5.2.16	Переключение циркуляционных насосов	2 раза в месяц
<b>2.5.3</b>	<b>Подготовка индивидуального теплового пункта к работе в осенне-зимний период</b>	<b>до 01 октября года</b>
2.5.3.1	Составление дефектных ведомостей и плана подготовки к отопительному сезону	до 10 апреля года
2.5.3.2	Полное техническое обслуживание запорной и регулирующей арматуры	до 10 июля года
2.5.3.3	Полное техническое обслуживание насосов и исполнительных устройств автоматических регуляторов	до 25 июня года
2.5.3.4	Полное техническое обслуживание обратных клапанов, грязевиков, фильтров грубой очистки	до 25 июня года
2.5.3.5	Демонтаж и монтаж средств измерений и контроля, подлежащих государственной поверке	до 25 июля года
2.5.3.6	Поверка средств измерения и контроля	до 10 августа года
2.5.3.7	Гидравлическое испытание внутреннего и внешнего контура системы отопления	до 20 августа года
2.5.3.8	Подготовка технической документации, помещения ИТП	до 30 августа года
2.5.3.9	Подготовка паспорта готовности	до 25 августа года
2.5.3.10	Вызов представителя теплоснабжающей организации и получение акта готовности	до 05 сентября года
<b>2.6</b>	<b>Сортировка и вывоз твердых бытовых отходов</b>	<b>по мере накопления</b>
<b>2.7</b>	<b>Техническое обслуживание системы коллективного приема</b>	<b>ежемесячно и</b>

	телевизионного сигнала, изменение качества и количества принимаемых каналов телевизионного вещания	при аварийных ситуациях, сбоях в работе
2.8	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения и контроля доступа	ежемесячно и при аварийных ситуациях, сбоях в работе
2.9	Техническое обслуживание автоматической системы противодымной защиты	ежемесячно и при аварийных ситуациях, сбоях в работе
2.10	Техническое обслуживание автоматической системы пожаротушения	ежемесячно и при аварийных ситуациях, сбоях в работе
2.11	Техническое обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации	ежемесячно и при аварийных ситуациях, сбоях в работе
2.12	Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре	ежемесячно и при аварийных ситуациях, сбоях в работе
2.13	Техническое обслуживание лифтов	ежемесячно и при аварийных ситуациях, сбоях в работе

### 3. УСЛУГИ И РАБОТЫ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

<b>3.1</b>	<b>Фундаменты</b>	По графику производства работ
3.1.1	Частичное восстановление штукатурного слоя внутренних поверхностей	
3.1.2	Чеканка проходных гильз	
3.1.3	Частичная побелка внутренних поверхностей	
3.1.4	Частичный ремонт отмостки	
<b>3.2</b>	<b>Фасады</b>	
3.2.1	Частичная заделка выбоин и швов наружной поверхности стен	
3.2.3	Частичная замена облицовочного камня цоколя	
3.2.4	Частичный ремонт и крепление козырьков	
<b>3.3</b>	<b>Подъезды и крыльца</b>	
3.3.1	Окраска въездных ворот	
3.3.2	Ремонт и окраска дверей мусороприемных камер	
3.3.3	Ремонт и окраска перил и ограждений крылец	
3.3.4	Частичный ремонт покрытия пола крылец	
3.3.5	Частичное оштукатуривание подпорных стенок въездных групп	
<b>3.4</b>	<b>Кровля</b>	
3.4.1	Крепление отливов	
3.4.2	Ремонт примыканий ливнеприемных воронок	
3.4.3	Ремонт крепления козырьков и заделка неплотностей примыканий	
3.4.4	Окраска вентиляционного оборудования	
3.4.5	Восстановление теплоизоляции воздуховодов дымоудаления	
<b>3.5</b>	<b>Лестничные клетки и балконы</b>	
3.5.1	Частичный ремонт ограждения лестничных клеток	
3.5.2	Окраска ограждения лестничных клеток	
3.5.3	Ремонт штукатурного слоя и окраска стен лестничных клеток	

3.5.4	Установка дверных доводчиков на металлических дверях секции 1	
<b>3.6</b>	<b>Межквартирные, лифтовые холлы и тамбуры</b>	
3.6.1	Ремонт деревянных дверей тамбуров с установкой пружин и стекол	
3.6.2	Ремонт штукатурного слоя и окраска стен межквартирных холлов секции 1	
3.6.3	Нанесение нумерации этажей на наружной поверхности лифтовых шахт секции 1	
3.6.4	Частичный ремонт покрытия пола	
3.6.5	Ремонт штукатурного слоя и окраска потолков секции 1	
<b>3.7</b>	<b>Технический этаж</b>	
3.7.1	Восстановление герметизации мест прохода стояков отопления, канализации и вентиляции	
3.7.2	Ремонт и герметизация мест примыканий козырьков	
3.7.3	Частичный ремонт покрытия пола	
3.7.4	Восстановление теплоизоляционного покрытия воздуховодов дымоудаления	
3.7.5	Восстановление штукатурного слоя и окраска стен	
3.7.6	Частичный ремонт и окраска дверных заполнений продухов	
<b>3.8</b>	<b>Система отопления</b>	
3.8.1	Установка балансировочных клапанов на стояки отопления секций 1 и 1Б	
3.8.2	Ремонт насосной циркуляционной группы	
3.8.3	Ремонт обратных клапанов	
3.8.4	Частичная замена и восстановление теплоизоляционного слоя подающего и обратного трубопроводов	
3.8.5	Ремонт и калибровка датчиков температуры и давления	
3.8.6	Установка дополнительных приборов отопления в квартирах 306, 316, 326, 336, 346, 356, 376, 386, 396, 406, 416, 426, 436, 446, 456	
3.8.7	Окраска трубопроводов стояков тамбуров	
3.8.8	Ремонт запорной и регулирующей арматуры	
<b>3.9</b>	<b>Система горячего водоснабжения</b>	
3.9.1	Ремонт теплообменников	
3.9.2	Ремонт насосной циркуляционной группы	
3.9.3	Ремонт обратных клапанов	
3.9.4	Частичная замена и восстановление теплоизоляционного слоя подающего и обратного трубопроводов	
3.9.5	Ремонт и калибровка датчиков температуры и давления	
<b>3.10</b>	<b>Система холодного водоснабжения</b>	
3.10.1	Ремонт насосной повысительной группы	
3.10.2	Ремонт обратных клапанов	
3.10.3	Частичная замена и восстановление теплоизоляционного слоя трубопроводов	
3.10.4	Ремонт и калибровка датчиков давления	
3.10.5	Ремонт частотного регулятора	
3.10.6	Ремонт запорной арматуры	
<b>3.11</b>	<b>Система коллективного приема телевизионного сигнала</b>	
3.11.1	Расширение количества принимаемых телевизионных каналов	
3.11.2	Ремонт крепления коллективной антенны	
<b>3.12</b>	<b>Лифты</b>	
3.12.1	Ремонт освещения кабин	
3.12.2	Ремонт внутренней облицовки кабин лифтов секции 1	
3.12.3	Профилактические испытание электрооборудования и электропроводок	
3.12.4	Техническое освидетельствование лифтов	
<b>3.13</b>	<b>Система автоматической пожарной сигнализации</b>	
3.13.1	Восстановительный ремонт шлейфов пожарной сигнализации	

По графику производства работ

3.13.2	Частичная замена дымовых датчиков	<b>По графику производства работ</b>
3.13.3	Восстановление обрывов в сетях сигнализации и оповещения	
3.13.4	Ремонт выходных реле системы	
<b>3.14</b>	<b>Автоматическая система противодымной защиты</b>	
3.14.1	Текущий ремонт клапанов дымоудаления	
3.14.2	Текущий ремонт приводов вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха	
<b>3.15</b>	<b>Зеленые насаждения</b>	
3.15.1	Ремонт газонов	
3.16.1	Ремонт (обрезка) кустарников	
<b>3.16</b>	<b>Система видеонаблюдения и контроля доступа</b>	
3.16.1	Установка дополнительных камер видеонаблюдения	
3.16.2	Оснащение входных дверей в цокольный этаж электромагнитными замками со считывающими устройствами	
3.16.3	Замена монитора видеонаблюдения на посту старшего объекта	

Генеральный директор ООО «Путилково Сервис»

И.В. Азаров